




PLANTA DA COBERTURA – DESMONTAGEM
ESC.: 1:150



CORTE DD
ESC.: 1:100



CORTE CC
ESC.: 1:100



PLANTA DO PALCO – DESMONTAGEM
ESC.: 1:150

EXECUTIVO

REDES DE DUTOS: NOTAS	OBSERVAÇÕES GERAIS
11A- OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 16.401/1 E DA SMACNA	18- OS DESENHOS SÃO COMPLEMENTADOS PELO RESPECTIVO MEMORIAL DESCRITIVO.
12A- REDES EM C/1, EXCETO AS INDICADAS EM OUTROS ÍNDICES.	20- O INSTALADOR DEVERÁ CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA E RESOLVER POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS.
13A- CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.	30- O INSTALADOR/OPERADOR DEVERÁ CONFIRMAR A TENSÃO ELÉTRICA DA OBRA ANTES DE EFETUAR A
14A- NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM A VAZÃO DE AR EM m ³ /h.	COMPRAS DOS EQUIPAMENTOS.
15A- OS TRECHOS DAS REDES DE DUTOS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO	49- A OBRA CIVIL DEVERÁ PREVER TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NOS DESENHOS,
ACÍSTICO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	EDIFÍCIO PROTETOS.
16A- PREVER PORTAS E JANELAS DE INSPEÇÃO NA REDE DE DUTOS PARA ATENDER A NBR 16.401/1.	50- A OBRA CIVIL DEVERÁ PREVER TODOS OS PONTOS DE COLETA DE CONDENSADO (DRENOS)
17A- PREVER REGISTROS DE REGULAÇÃO EM TODAS AS DERIVAÇÕES DE DUTOS PARA ATENDER A NBR 16.401/1.	INDICADOS NOS DESENHOS.
18A- PREVER REGISTROS DE REGULAÇÃO EM TODAS AS COLARIMOS CIRCULARES PARA DUTOS FLEXÍVEIS.	60- A OBRA CIVIL DEVERÁ PREVER TODAS AS REDES DE COLETAS DE CONDENSADO (DRENOS)
19A- DUTOS EXTERNOS, QUANDO ISOLADOS DEVERÃO SER RECHAPADOS (SUPORTES E CHAPAS EXTERNAS	DEVIDAMENTE ISOLADAS TÊRMICAMENTE.
TRABALHO CONTRA INTEMPÉRIAS).	70- OS VALORES/DIMENSÕES INDICADOS PARA PONTOS DE FORÇA, TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, EQUIPAMENTOS,
10A- DUTOS EXTERNOS NÃO ISOLADOS DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA INTEMPÉRIAS.	BASES DE APOIO, PISOS, DUTOS DE DESCARGA, SÃO PARA OS MODELOS DE REFERÊNCIA CITADOS.
11A- DUTOS E ACESSÓRIOS EXISTENTES E REAPROVEITADOS DEVERÃO SER SUBMETIDOS A PROCESSO DE LIMPEZA	CASO SEJAM ADQUIRIDOS OUTROS MODELOS O INSTALADOR DEVERÁ AJUSTÁ-LOS E INFORMAR OS
INTERNA. REVISÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO / PINTURA / RECHAPAMENTO.	PROJETISTAS DAS DEMAS INSTALAÇÕES.

LEGENDA:
[Círculo azul] EQUIPAMENTOS A INSTALAR.
[Círculo verde] DUTOS DE INSULAÇÃO (T) TIPO RETANGULAR, AÇO GALVANIZADO E ISOLADOS TÊRMICAMENTE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
[Círculo amarelo] DUTOS DE RETORNO (T) TIPO RETANGULAR, AÇO GALVANIZADO E ISOLADOS TÊRMICAMENTE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
[Círculo laranja] DUTOS DE EXAUSTÃO (T) TIPO RETANGULAR, AÇO GALVANIZADO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
[Círculo rosa] EQUIPAMENTOS, DUTOS, ACESSÓRIOS EXISTENTES A MANTER.
[Círculo cinza] EQUIPAMENTOS, DUTOS, ACESSÓRIOS EXISTENTES A REAPROVEITAR.
[Círculo vermelho] EQUIPAMENTOS, DUTOS, ACESSÓRIOS EXISTENTES A RETIRAR.
[Círculo magenta] DIFUSORES/GRELHAS NOVOS.

LEGENDA:
[Círculo verde] ACESSÓRIOS NOVOS PARA REDE DE DUTOS/HIDRÁULICA.
[Círculo verde] QUADRO ELÉTRICO NOVO.
[Círculo verde] REDE FRIGORÍFICA NOVA – TUBULAÇÃO DE GAS REFRIGERANTE, SISTEMA “A”
[Círculo verde] PREVER ALIMENTAÇÃO EM TODOS UNID. EVAPORADORAS, DAMPER’S E VALVULAS MOTORÍFICAS A CARGO DA ELÉTRICA.
[Círculo verde] PREVER PONTO DE DRENO ISOLADO E SFONADO C/ #3/4” (CONF. PADRÃO DO PREDIO) CONECTAR A REDE COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL DO PAVIMENTO, A CARGO DA HIDRÁULICA.
[Círculo verde] ALÇAPÃO PARA ACESSO A MANUTENÇÃO NO FORRO.
[Círculo verde] COMANDO REMOTO C/ FIO NOVO, INSTALAR A 1,70m DO PISO.
[Círculo verde] SENSOR DE TEMPERATURA DE AMBIENTE NOVO, INSTALAR A 1,70m DO PISO.

DT: NÚMERO DA ART	14/04/21	JOAO
CO: EMISSÃO INICIAL DO PROJETO EXECUTIVO	09/04/21	J.C.D
REV: DESCRIÇÃO	DATA	DES.
C. R. E. A. 0 3 5 6 4 7 3 SP R. Mano Gonçalves, 93 - CEP 04633-002 - São Paulo - SP Tel: (11) 2358-8831 - http://www.sustenidos.com.br		
CONTRATANTE: SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA		
GERENCIADOR: CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL DR. CARLOS DE CAMPOS		
ENGENHEIRO DA OBRA: AUDITÓRIO DO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA Rua São Bento, 415 - Centro, Total - SP, 19270-820		
PROJETO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO REDE DE DUTOS PLANTA DE DESMONTAGEM E CORTES		
ENGENHEIRO:	RES.P. TÉCNICO:	ESCALA:
JOAO	RODRIGO SAMITO	ONDE INDIC
	EDELCIO DAS LOPEZ	CREA. 061189928
		CREA. 061065325
D.S.:	ART.	DESENHO N.º:
6980	XX	6980-AD-02
	ARQ. ELETRÔNICO:	FOLHA:
	6980-DM-EX-02-R01.dwg	02/02